

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第9条の3第6項の規定により、環境センターの維持管理の状況に関する情報を公表します。

公表する内容は、同施行規則第4条の5の2第1項第1号に基づくものであり、測定結果などについては順次公表していきます。

なお、値その他の結果は、施設に設置された連続測定器もしくは第三者機関の測定によるものです。

施設の維持管理状況に関するデータ

平成25年度							
測定・記録 時期	処分した一般廃棄物		焼却炉 番号	燃烧室 ガス温度 (平均)	集じん器 入口ガス温度 (平均)	排ガス中の 一酸化炭素濃度 (平均)	冷却設備及び排ガス 処理設備に堆積した ばいじんの除去
	種類	焼却量					
(月)		(t)		(℃)	(℃)	(ppm)	(実施年月日)
4	可 燃 ご み	2,271.23	1号炉	-	-	-	未実施
			2号炉	1,057	175	60	
			3号炉	1,006	175	14	
5		2,343.85	1号炉	-	-	-	未実施
			2号炉	960	175	20	
			3号炉	956	175	14	
6		2,143.28	1号炉	943	175	16	未実施
			2号炉	979	175	16	
			3号炉	-	-	-	
7		2,406.09	1号炉	954	176	17	未実施
			2号炉	895	171	21	
			3号炉	905	175	21	
8	2,330.04	1号炉	883	175	27	未実施	
		2号炉	-	-	-		
		3号炉	949	175	16		
9	2,199.93	1号炉	875	175	20	未実施	
		2号炉	941	175	112		
		3号炉	-	-	-		
10	2,293.76	1号炉	-	-	-	1号炉実施 (平成25年10月8日)	
		2号炉	947	175	57		
		3号炉	944	175	31		
11	2,170.11	1号炉	961	175	37	未実施	
		2号炉	917	175	65		
		3号炉	-	-	-		
12	2,400.97	1号炉	969	175	44	未実施	
		2号炉	1,024	175	82		
		3号炉	-	-	-		
1	2,084.04	1号炉	970	175	48	未実施	
		2号炉	1,023	175	87		
		3号炉	-	-	-		
2	1,724.40	1号炉	1,004	175	66	未実施	
		2号炉	908	175	61		
		3号炉	1,004	175	31		
3	2,062.85	1号炉	984	175	41	2号炉実施 (平成26年3月3日) 3号炉実施 (平成26年3月5日)	
		2号炉	-	-	-		
		3号炉	1,069	175	49		