

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第9条の3第6項の規定により、環境センターの維持管理の状況に関する情報を公表します。

公表する内容は、同施行規則第4条の5の2第1項第1号に基づくものであり、測定結果などについては順次公表していきます。

なお、値その他の結果は、施設に設置された連続測定器もしくは第三者機関の測定によるものです。

施設の維持管理状況に関するデータ

平成26年度							
測定・記録 時期	処分した一般廃棄物		焼却炉 番号	燃烧室 ガス温度 (平均)	集じん器 入口ガス温度 (平均)	排ガス中の 一酸化炭素濃度 (平均)	冷却設備及び排ガス 処理設備に堆積した ばいじんの除去
	種類	焼却量					
(月)		(t)		(℃)	(℃)	(ppm)	(実施年月日)
4	可 燃 ご み	2,137.28	1号炉	1,003	175	51	未実施
			2号炉	-	-	-	
			3号炉	1,026	175	47	
5		2,309.07	1号炉	1,008	175	53	未実施
			2号炉	-	-	-	
			3号炉	1,029	174	31	
6		2,228.40	1号炉	920	175	23	未実施
			2号炉	970	175	26	
			3号炉	-	-	-	
7		2,407.67	1号炉	991	175	28	未実施
			2号炉	942	175	21	
			3号炉	-	-	-	
8	2,228.13	1号炉	891	175	33	未実施	
		2号炉	-	-	-		
		3号炉	-	-	-		
9	2,416.42	1号炉	-	-	-	未実施	
		2号炉	968	175	29		
		3号炉	-	-	-		
10	2,311.62	1号炉	949	175	37	未実施	
		2号炉	966	177	34		
		3号炉	953	175	20		
11	2,005.55	1号炉	914	175	34	未実施	
		2号炉	-	-	-		
		3号炉	1,010	175	22		
12	2,417.49	1号炉	969	175	37	未実施	
		2号炉	-	-	-		
		3号炉	970	175	25		
1	2,032.30	1号炉	-	-	-	1号炉実施※ (1月14, 15日)	
		2号炉	-	-	-		
		3号炉	1,010	175	26		
2	1,739.00	1号炉	-	-	-	未実施	
		2号炉	1,037	175	35		
		3号炉	1,017	175	26		
3	2,141.75	1号炉	998	175	33	未実施	
		2号炉	1,080	175	30		
		3号炉	-	-	-		

※今年度中の2号炉、3号炉の冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去については、設備の更新がなされたため行わず。