

ごみ処理施設の維持管理状況に関する情報について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3第6項に基づき公表します。

## ばい煙測定結果

平成30年度(各炉/年2回測定)

炉番号	測定日	測定場所	測定結果を得た日	測定結果							
				ばいじん濃度 (O <sub>2</sub> 12%換算値)	規制値	塩化水素濃度 (O <sub>2</sub> 12%換算値)	規制値	窒素酸化物濃度 (O <sub>2</sub> 12%換算値)	規制値	硫黄酸化物量	規制値
				g/m <sup>3</sup> N		mg/m <sup>3</sup> N		ppm			
2	平成30年4月9日	煙突	平成30年5月1日	<0.003	0.15	26	200	90	180	0.26	54.2
	平成30年10月2日		平成30年10月29日	<0.004		28		62		0.24	

炉番号	測定日	測定場所	測定結果を得た日	測定結果							
				ばいじん濃度 (O <sub>2</sub> 12%換算値)	規制値	塩化水素濃度 (O <sub>2</sub> 12%換算値)	規制値	窒素酸化物濃度 (O <sub>2</sub> 12%換算値)	規制値	硫黄酸化物量	規制値
				g/m <sup>3</sup> N		mg/m <sup>3</sup> N		ppm			
3	平成30年6月18日	煙突	平成30年7月4日	<0.003	0.15	12	200	93	180	0.20	54.2
	平成30年11月5日		平成30年11月28日	<0.003		7		110		0.06	

※ 1号炉については、休炉中のため測定しておりません。

## ばい煙中の水銀濃度測定結果

大気汚染防止法の一部改正に伴い、平成30年4月から当施設のばい煙に対して測定が義務付けされました。

平成30年度(各炉/年3回測定)

炉番号	測定日	測定場所	測定結果を得た日	測定結果	
				ガス状水銀+粒子状水銀 (O <sub>2</sub> 12%換算値)	規制値
				( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	
2	平成30年4月10日	煙突	平成30年5月1日	7.5	50
	平成30年9月10日	煙突	平成30年9月28日	12.0	
	1月測定予定	煙突			

炉番号	測定日	測定場所	測定結果を得た日	測定結果	
				ガス状水銀+粒子状水銀 (O <sub>2</sub> 12%換算値)	規制値
				( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	
3	平成30年6月19日	煙突	平成30年7月4日	7.9	50
	平成30年8月20日	煙突	平成30年8月30日	10.0	
	平成30年12月14日	煙突	平成31年1月8日	9.5	

※ 1号炉については、休炉中のため測定しておりません。