

ごみ処理施設の維持管理状況に関する情報について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3第6項に基づき公表します。

ばい煙測定結果

平成27年度(各炉/年2回測定)

炉番号	測定日	測定場所	測定結果を得た日	測定結果							
				ばいじん濃度 (O ₂ 12%換算値)	規制値	塩化水素濃度 (O ₂ 12%換算値)	規制値	窒素酸化物濃度 (O ₂ 12%換算値)	規制値	硫黄酸化物量	規制値
				g/m ³ N		mg/m ³ N		ppm		mg/m ³ N	
1	平成27年 5月 1日	煙突	平成27年 5月 27日	0.011	0.15	39	200	64	180	0.53	54.2
	平成27年11月 5日	煙突	平成27年11月 26日	<0.002		26		84		0.53	

炉番号	測定日	測定場所	測定結果を得た日	測定結果							
				ばいじん濃度 (O ₂ 12%換算値)	規制値	塩化水素濃度 (O ₂ 12%換算値)	規制値	窒素酸化物濃度 (O ₂ 12%換算値)	規制値	硫黄酸化物量	規制値
				g/m ³ N		mg/m ³ N		ppm		mg/m ³ N	
2	平成27年 9月3日	煙突	平成27年 9月18日	0.006	0.15	22	200	46	180	0.13	54.2
	平成27年12月測定予定	煙突	—	—		—		—		—	

炉番号	測定日	測定場所	測定結果を得た日	測定結果							
				ばいじん濃度 (O ₂ 12%換算値)	規制値	塩化水素濃度 (O ₂ 12%換算値)	規制値	窒素酸化物濃度 (O ₂ 12%換算値)	規制値	硫黄酸化物量	規制値
				g/m ³ N		mg/m ³ N		ppm		mg/m ³ N	
3	平成27年 6月 3日	煙突	平成27年 6月 26日	<0.002	0.15	17	200	75	180	0.27	54.2
	平成28年 1月測定予定	煙突	—	—		—		—		—	