

ごみ処理施設の維持管理状況に関する情報について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3第6項に基づき公表します。

## ばい煙測定結果

平成29年度(各炉/年2回測定)

炉番号	測定日	測定場所	測定結果を得た日	測定結果							
				ばいじん濃度 (O <sub>2</sub> 12%換算値)	規制値	塩化水素濃度 (O <sub>2</sub> 12%換算値)	規制値	窒素酸化物濃度 (O <sub>2</sub> 12%換算値)	規制値	硫黄酸化物量	規制値
				g/m <sup>3</sup> N		mg/m <sup>3</sup> N		ppm		mg/m <sup>3</sup> N	
2	平成29年5月19日	煙突	平成29年6月13日	<0.003	0.15	18	200	120	180	0.11	54.2
	11月測定予定		—	—		—		—			

炉番号	測定日	測定場所	測定結果を得た日	測定結果							
				ばいじん濃度 (O <sub>2</sub> 12%換算値)	規制値	塩化水素濃度 (O <sub>2</sub> 12%換算値)	規制値	窒素酸化物濃度 (O <sub>2</sub> 12%換算値)	規制値	硫黄酸化物量	規制値
				g/m <sup>3</sup> N		mg/m <sup>3</sup> N		ppm		mg/m <sup>3</sup> N	
3	平成29年4月12日	煙突	平成29年5月12日	<0.003	0.15	14	200	120	180	0.20	54.2
	平成29年10月13日		平成29年11月8日	<0.003		45		110		0.31	

※ 1号炉については、休炉中のため測定しておりません。