

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第9条の3第6項の規定により、環境センターの維持管理の状況に関する情報を公表します。

公表する内容は、同施行規則第4条の5の2第1項第1号に基づくものであり、測定結果などについては順次公表していきます。

なお、値その他の結果は、施設に設置された連続測定器もしくは第三者機関の測定によるものです。

**施設の維持管理状況に関するデータ**

平成27年度							
測定・記録 時期	処分した一般廃棄物		焼却炉 番号	燃烧室 ガス温度 (平均)	集じん器 入口ガス温度 (平均)	排ガス中の 一酸化炭素濃度 (平均)	冷却設備及び排ガス 処理設備に堆積した ばいじんの除去
	種類	焼却量					
(月)		(t)		(°C)	(°C)	(ppm)	(実施年月日)
4	可 燃 ご み	2,048.45	1号炉	1,042	175	29	未実施
			2号炉	1,082	174	25	
			3号炉	1,019	175	26	
5		2,640.19	1号炉	1,054	175	34	未実施
			2号炉	休炉	休炉	休炉	
			3号炉	1,000	175	24	
6		2,345.43	1号炉	休炉	休炉	休炉	未実施
			2号炉	休炉	休炉	休炉	
			3号炉	1,009	175	22	
7		2,011.02	1号炉	971	175	34	未実施
			2号炉	休炉	休炉	休炉	
			3号炉	休炉	休炉	休炉	
8	2,199.61	1号炉	休炉	休炉	休炉	未実施	
		2号炉	1,013	176	36		
		3号炉	休炉	休炉	休炉		
9	2,375.21	1号炉	休炉	休炉	休炉	未実施	
		2号炉	973	176	27		
		3号炉	休炉	休炉	休炉		
10	2,283.05	1号炉	1,047	175	37	未実施	
		2号炉	1,068	176	27		
		3号炉	休炉	休炉	休炉		
11	2,398.92	1号炉	1,039	175	34	未実施	
		2号炉	休炉	休炉	休炉		
		3号炉	990	175	18		
12	2,230.58	1号炉	999	175	27	未実施	
		2号炉	休炉	休炉	休炉		
		3号炉	1,021	175	18		
1	1,982.21	1号炉	970	175	65	未実施	
		2号炉	1,028	175	34		
		3号炉	休炉	休炉	休炉		
2	2,149.99	1号炉	休炉	休炉	休炉	1号炉実施 (2月15日、16日)	
		2号炉	995	175	19		
		3号炉	1,002	175	16		
3	2,030.35	1号炉	950	175	109	未実施	
		2号炉	休炉	休炉	休炉		
		3号炉	993	175	16		