

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第9条の3第6項の規定により、環境センターの維持管理の状況に関する情報を公表します。

公表する内容は、同施行規則第4条の5の2第1項第1号に基づくものであり、測定結果などについては順次公表していきます。

なお、値その他の結果は、施設に設置された連続測定器もしくは第三者機関の測定によるものです。

施設の維持管理状況に関するデータ

令和2年度							
測定・記録 時期	処分した一般廃棄物		焼却炉 番号	燃烧室 ガス温度 (平均)	集じん器 入口ガス温度 (平均)	排ガス中の 一酸化炭素濃度 (平均)	冷却設備及び排ガス 処理設備に堆積した ばいじんの除去 (実施年月日)
	種類	焼却量					
(月)		(t)		(°C)	(°C)	(ppm)	
4	可 燃 ご み	2,778.80	1号炉	休 炉			稼働時常時機械除去
			2号炉	919	175	34	
			3号炉	942	175	29	
5		2,985.64	1号炉	休 炉			稼働時常時機械除去
			2号炉	907	175	32	
			3号炉	945	175	34	
6		3,086.84	1号炉	休 炉			稼働時常時機械除去
			2号炉	920	175	42	
			3号炉	927	175	24	
7		2,880.87	1号炉	休 炉			稼働時常時機械除去
			2号炉	915	175	36	
			3号炉	918	175	24	
8	2,832.96	1号炉	休 炉			稼働時常時機械除去	
		2号炉	915	175	43		
		3号炉	919	175	39		
9	2,905.47	1号炉	休 炉			稼働時常時機械除去	
		2号炉	919	175	30		
		3号炉	905	175	41		
10	2,535.18	1号炉	休 炉			稼働時常時機械除去	
		2号炉	919	175	33		
		3号炉	909	175	37		
11	2,567.26	1号炉	休 炉			稼働時常時機械除去	
		2号炉	937	181	37		
		3号炉	914	175	37		
12	2,955.54	1号炉	休 炉			稼働時常時機械除去	
		2号炉	923	175	51		
		3号炉	931	175	29		
1	2,554.81	1号炉	休 炉			稼働時常時機械除去	
		2号炉	941	174	35		
		3号炉	917	175	35		
2	2,203.50	1号炉	休 炉			稼働時常時機械除去	
		2号炉	933	175	41		
		3号炉	932	175	31		
3	2,578.54	1号炉	休 炉			稼働時常時機械除去	
		2号炉	943	175	44		
		3号炉	929	175	32		