

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第9条の3第6項の規定により、環境センターの維持管理の状況に関する情報を公表します。

公表する内容は、同施行規則第4条の5の2第1項第1号に基づくものであり、測定結果などについては順次公表していきます。

なお、値その他の結果は、施設に設置された連続測定器もしくは第三者機関の測定によるものです。

### 施設の維持管理状況に関するデータ

令和2年度							
測定・記録 時期 (月)	処分した一般廃棄物		焼却炉 番号	燃烧室 ガス温度 (平均) (°C)	集じん器 入口ガス温度 (平均) (°C)	排ガス中の 一酸化炭素濃度 (平均) (ppm)	冷却設備及び排ガス 処理設備に堆積した ばいじんの除去 (実施年月日)
	種類	焼却量 (t)					
4	可	2,778.80	1号炉	休 炉		34	稼働時常時機械除去
			2号炉	919	175		
			3号炉	942	175		
5	燃	2,985.64	1号炉	休 炉		32	稼働時常時機械除去
			2号炉	907	175		
			3号炉	945	175		
6	ご	3,086.84	1号炉	休 炉		42	稼働時常時機械除去
			2号炉	920	175		
			3号炉	927	175		
7	み	2,880.87	1号炉	休 炉		36	稼働時常時機械除去
			2号炉	915	175		
			3号炉	918	175		
8	可	2,832.96	1号炉	休 炉		43	稼働時常時機械除去
			2号炉	915	175		
			3号炉	919	175		
9	燃	2,905.47	1号炉	休 炉		30	稼働時常時機械除去
			2号炉	919	175		
			3号炉	905	175		
10	ご	2,535.18	1号炉	休 炉		33	稼働時常時機械除去
			2号炉	919	175		
			3号炉	909	175		
11	み	2,567.26	1号炉	休 炉		37	稼働時常時機械除去
			2号炉	937	181		
			3号炉	914	175		
12	可	2,955.54	1号炉	休 炉		51	稼働時常時機械除去
			2号炉	923	175		
			3号炉	931	175		
1	燃	2,554.81	1号炉	休 炉		35	稼働時常時機械除去
			2号炉	941	174		
			3号炉	917	175		
2	ご	2,203.50	1号炉	休 炉		41	稼働時常時機械除去
			2号炉	933	175		
			3号炉	932	175		
3	み		1号炉	休 炉			
			2号炉				
			3号炉				