

ごみ処理施設の維持管理状況に関する情報について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3第6項に基づき公表します。

ばい煙測定結果

令和2年度(各炉/年2回測定)

炉番号	測定日	測定場所	測定結果を得た日	測定結果							
				ばいじん濃度 (O ₂ 12%換算値)	規制値	塩化水素濃度 (O ₂ 12%換算値)	規制値	窒素酸化物濃度 (O ₂ 12%換算値)	規制値	硫黄酸化物量	規制値
				g/m ³ N		mg/m ³ N		ppm			
2	令和2年4月3日	煙突	令和2年4月23日	<0.003	0.15	5	200	85	180	0.15	54.2
	令和2年11月12日		令和2年11月30日	<0.004		44		88		0.16	

炉番号	測定日	測定場所	測定結果を得た日	測定結果							
				ばいじん濃度 (O ₂ 12%換算値)	規制値	塩化水素濃度 (O ₂ 12%換算値)	規制値	窒素酸化物濃度 (O ₂ 12%換算値)	規制値	硫黄酸化物量	規制値
				g/m ³ N		mg/m ³ N		ppm			
3	令和2年6月16日	煙突	令和2年6月30日	<0.003	0.15	16	200	110	180	0.12	54.2
	令和2年10月8日		令和2年10月29日	<0.003		15		57		0.24	

※ 1号炉については、休炉中のため測定しておりません。