

ごみ処理施設の維持管理状況に関する情報について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3第6項に基づき公表します。

ばい煙測定結果

平成30年度(各炉/年2回測定)

炉番号	測定日	測定場所	測定結果を得た日	測定結果										
				ばいじん濃度 (O ₂ 12%換算値)		規制値	塩化水素濃度 (O ₂ 12%換算値)		規制値	窒素酸化物濃度 (O ₂ 12%換算値)		規制値	硫黄酸化物量 mg/m ³ N	規制値
				g/m ³ N	mg/m ³ N		ppm	ppm		ppm				
2	平成30年4月9日	煙突	平成30年5月1日	<0.003	0.15	26	200	90	180	0.26	54.2			
	平成30年10月2日		平成30年10月29日	<0.004		28		62		0.24				

炉番号	測定日	測定場所	測定結果を得た日	測定結果										
				ばいじん濃度 (O ₂ 12%換算値)		規制値	塩化水素濃度 (O ₂ 12%換算値)		規制値	窒素酸化物濃度 (O ₂ 12%換算値)		規制値	硫黄酸化物量 mg/m ³ N	規制値
				g/m ³ N	mg/m ³ N		ppm	ppm		ppm				
3	平成30年6月18日	煙突	平成30年7月4日	<0.003	0.15	12	200	93	180	0.20	54.2			
	平成30年11月5日		平成30年11月28日	<0.003		7		110		0.06				

※ 1号炉については、休炉中のため測定しておりません。

ばい煙中の水銀濃度測定結果

大気汚染防止法の一部改正に伴い、平成30年4月から当施設のばい煙に対して測定が義務付けされました。

平成30年度(各炉/年3回測定)

炉番号	測定日	測定場所	測定結果を得た日	測定結果	
				(ガス状水銀+粒子状水銀) (O ₂ 12%換算値)	規制値
2	平成30年4月10日	煙突	平成30年5月1日	7.5	50
	平成30年9月10日	煙突	平成30年9月28日	12.0	
	平成31年1月11日	煙突	平成31年1月30日	7.6	

炉番号	測定日	測定場所	測定結果を得た日	測定結果	
				(ガス状水銀+粒子状水銀) (O ₂ 12%換算値)	規制値
3	平成30年6月19日	煙突	平成30年7月4日	7.9	50
	平成30年8月20日	煙突	平成30年8月30日	10.0	
	平成30年12月14日	煙突	平成31年1月8日	9.5	

※ 1号炉については、休炉中のため測定しておりません。