

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第9条の3第6項の規定により、環境センターの維持管理の状況に関する情報を公表します。

公表する内容は、同施行規則第4条の5の2第1項第1号に基づくものであり、測定結果などについては順次公表していきます。

なお、値その他の結果は、施設に設置された連続測定器もしくは第三者機関の測定によるものです。

施設の維持管理状況に関するデータ

令和3年度							
測定・記録 時期	処分した一般廃棄物		焼却炉 番号	燃烧室 ガス温度 (平均)	集じん器 入口ガス温度 (平均)	排ガス中の 一酸化炭素濃度 (平均)	冷却設備及び排ガス 処理設備に堆積した ばいじんの除去 (実施年月日)
	種類	焼却量					
(月)		(t)		(℃)	(℃)	(ppm)	
4	可 燃 ご み	2,427.56	1号炉	休 炉			稼働時常時機械除去
			2号炉	930	175	44	
			3号炉	935	175	35	
5		2,635.48	1号炉	休 炉			稼働時常時機械除去
			2号炉	940	175	35	
			3号炉	929	175	40	
6		2,875.13	1号炉	休 炉			稼働時常時機械除去
			2号炉	942	175	33	
			3号炉	911	175	33	
7		2,738.02	1号炉	休 炉			稼働時常時機械除去
			2号炉	937	175	44	
			3号炉	916	175	38	
8	2,791.34	1号炉	休 炉			稼働時常時機械除去	
		2号炉	956	175	41		
		3号炉	923	175	43		
9	2,679.50	1号炉	休 炉			稼働時常時機械除去	
		2号炉	949	175	37		
		3号炉	905	175	41		
10	2,815.85	1号炉	休 炉			稼働時常時機械除去	
		2号炉	938	175	45		
		3号炉	929	175	48		
11	2,539.97	1号炉	休 炉			稼働時常時機械除去	
		2号炉	937	175	47		
		3号炉	922	175	47		
12		1号炉	休 炉			稼働時常時機械除去	
		2号炉					
		3号炉					
1		1号炉	休 炉			稼働時常時機械除去	
		2号炉					
		3号炉					
2		1号炉	休 炉			稼働時常時機械除去	
		2号炉					
		3号炉					
3		1号炉	休 炉			稼働時常時機械除去	
		2号炉					
		3号炉					