

ごみ処理施設の維持管理状況に関する情報について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3第6項に基づき公表します。

ばい煙測定結果

令和4年度(各炉/年2回測定)

炉番号	測定日	測定場所	測定結果を得た日	測定結果							
				ばいじん濃度 (O ₂ 12%換算値)	規制値	塩化水素濃度 (O ₂ 12%換算値)	規制値	窒素酸化物濃度 (O ₂ 12%換算値)	規制値	硫黄酸化物量	規制値
				g/m ³ N		mg/m ³ N		ppm		m ³ /h	
2	令和4年4月8日	煙突	令和4年4月25日	<0.003	0.15	66	200	97	180	0.42	54.2

炉番号	測定日	測定場所	測定結果を得た日	測定結果							
				ばいじん濃度 (O ₂ 12%換算値)	規制値	塩化水素濃度 (O ₂ 12%換算値)	規制値	窒素酸化物濃度 (O ₂ 12%換算値)	規制値	硫黄酸化物量	規制値
				g/m ³ N		mg/m ³ N		ppm		m ³ /h	
3	令和4年6月13日	煙突	令和4年6月24日	<0.003	0.15	17	200	75	180	0.25	54.2
	令和4年10月3日		令和4年10月25日	<0.003		6		86		0.21	

※ 1号炉については、休炉中のため測定しておりません。