

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第9条の3第6項の規定により、環境センターの維持管理の状況に関する情報を公表します。

公表する内容は、同施行規則第4条の5の2第1項第1号に基づくものであり、測定結果などについては順次公表していきます。

なお、値その他の結果は、施設に設置された連続測定器もしくは第三者機関の測定によるものです。

施設の維持管理状況に関するデータ

令和4年度							
測定・記録 時期	処分した一般廃棄物		焼却炉 番号	燃烧室 ガス温度 (平均)	集じん器 入口ガス温度 (平均)	排ガス中の 一酸化炭素濃度 (平均)	冷却設備及び排ガス 処理設備に堆積した ばいじんの除去 (実施年月日)
	種類	焼却量					
(月)		(t)		(℃)	(℃)	(ppm)	
4	可 燃 ご み	2,054.20	1号炉	休 炉			稼働時常時機械除去
			2号炉	958	175	27	
			3号炉	950	175	38	
5		2,525.33	1号炉	休 炉			稼働時常時機械除去
			2号炉	1,023	175	23	
			3号炉	955	175	40	
6		2,566.69	1号炉	休 炉			稼働時常時機械除去
			2号炉	1,000	175	22	
			3号炉	1,003	175	40	
7		2,489.08	1号炉	休 炉			稼働時常時機械除去
			2号炉	992	175	53	
			3号炉	1,010	175	45	
8	2,148.07	1号炉	休 炉			稼働時常時機械除去	
		2号炉	950	175	46		
		3号炉	休 炉				
9	2,437.20	1号炉	休 炉			稼働時常時機械除去	
		2号炉	949	175	30		
		3号炉	960	175	41		
10	2,274.58	1号炉	休 炉			稼働時常時機械除去	
		2号炉	986	175	34		
		3号炉	932	174	40		
11	2,000.35	1号炉	休 炉			稼働時常時機械除去	
		2号炉	984	175	29		
		3号炉	休 炉				
12	2,419.47	1号炉	休 炉			稼働時常時機械除去	
		2号炉	1,020	175	44		
		3号炉	989	173	18		
1		1号炉	休 炉				
		2号炉					
		3号炉					
2		1号炉	休 炉				
		2号炉					
		3号炉					
3		1号炉	休 炉				
		2号炉					
		3号炉					