「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第9条の3第6項の規定により、環境センターの維持管理の状況に関する情報を公表します。

公表する内容は、同施行規則第4条の5の2第1項第1号に基づくものであり、測定結果などについては順次公表していきます。

なお、値その他の結果は、施設に設置された連続測定器もしくは第三者機関の測定によるものです。

施設の維持管理状況に関するデータ

令和4年度

測定・記録時期	処分した一般廃棄物		焼却炉番号	燃焼室ガス温度（平均）	集じん器入口ガス温度（平均）	排ガス中の一酸化炭素濃度（平均）	冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去
	種類	焼却量					
（月）		（t）		（℃）	（℃）	（ppm）	（実施年月日）
4	可燃ごみ	2,054.20	1号炉	休　炉			稼働時常時機械除去
			2号炉	958	175	27	
			3号炉	950	175	38	
5		2,525.33	1号炉	休　炉			稼働時常時機械除去
			2号炉	1,023	175	23	
			3号炉	955	175	40	
6		2,566.69	1号炉	休　炉			稼働時常時機械除去
			2号炉	1,000	175	22	
			3号炉	1,003	175	40	
7		2,489.08	1号炉	休　炉			稼働時常時機械除去
			2号炉	992	175	53	
			3号炉	1,010	175	45	
8		2,148.07	1号炉	休　炉			稼働時常時機械除去
			2号炉	950	175	46	
			3号炉	休　炉			
9		2,437.20	1号炉	休　炉			稼働時常時機械除去
			2号炉	949	175	30	
			3号炉	960	175	41	
10		2,274.58	1号炉	休　炉			稼働時常時機械除去
			2号炉	986	175	34	
			3号炉	932	174	40	
11		2,000.35	1号炉	休　炉			稼働時常時機械除去
			2号炉	984	175	29	
			3号炉	休　炉			
12		2,419.47	1号炉	休　炉			稼働時常時機械除去
			2号炉	1,020	175	44	
			3号炉	989	173	18	
1		1,725.51	1号炉	休　炉			稼働時常時機械除去
			2号炉	986	175	71	
			3号炉	休　炉			
2		2,014.94	1号炉	休　炉			稼働時常時機械除去
			2号炉	990	176	20	
			3号炉	1,024	175	34	
3		2,031.54	1号炉	休　炉			稼働時常時機械除去
			2号炉	1,004	175	36	
			3号炉	休　炉			

蓮田白岡衛生組合