

ごみ処理施設の維持管理状況に関する情報について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3第6項に基づき公表します。

ばい煙測定結果

令和5年度(各炉/年2回測定)

炉番号	測定日	測定場所	測定結果を得た日	測定結果							
				ばいじん濃度 (O ₂ 12%換算値)	規制値	塩化水素濃度 (O ₂ 12%換算値)	規制値	窒素酸化物濃度 (O ₂ 12%換算値)	規制値	硫黄酸化物量	規制値
				g/m ³ N		mg/m ³ N		ppm		m ³ N/h	
2	令和5年5月16日	煙突	令和5年5月25日	<0.003	0.15	12	200	69	180	0.32	54.2

炉番号	測定日	測定場所	測定結果を得た日	測定結果							
				ばいじん濃度 (O ₂ 12%換算値)	規制値	塩化水素濃度 (O ₂ 12%換算値)	規制値	窒素酸化物濃度 (O ₂ 12%換算値)	規制値	硫黄酸化物量	規制値
				g/m ³ N		mg/m ³ N		ppm		m ³ N/h	
3	令和5年4月11日	煙突	令和5年4月25日	<0.003	0.15	<1	200	70	180	0.20	54.2

※ 1号炉については、休炉中のため測定しておりません。