

ごみ処理施設の維持管理状況に関する情報について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3第6項に基づき公表します。

ばい煙測定結果

令和6年度(各炉/年2回測定)

炉番号	測定日	測定場所	測定結果を得た日	測定結果							
				ばいじん濃度 (O ₂ 12%換算値)	規制値	塩化水素濃度 (O ₂ 12%換算値)	規制値	窒素酸化物濃度 (O ₂ 12%換算値)	規制値	硫黄酸化物量	規制値
				g/m ³ N		mg/m ³ N		ppm			
2	令和6年4月12日	煙突	令和6年4月26日	<0.003	0.15	15	200	43	180	0.40	54.2
	令和6年10月23日		令和6年10月30日	<0.003		8		65		0.14	

炉番号	測定日	測定場所	測定結果を得た日	測定結果							
				ばいじん濃度 (O ₂ 12%換算値)	規制値	塩化水素濃度 (O ₂ 12%換算値)	規制値	窒素酸化物濃度 (O ₂ 12%換算値)	規制値	硫黄酸化物量	規制値
				g/m ³ N		mg/m ³ N		ppm			
3	令和6年5月8日	煙突	令和6年5月27日	<0.004	0.15	8	200	89	180	0.22	54.2
	令和6年11月20日		令和6年11月28日	<0.003		6		61		0.11	

※ 1号炉については、休炉中のため測定しておりません。