

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第9条の3第6項の規定により、環境センターの維持管理の状況に関する情報を公表します。

公表する内容は、同施行規則第4条の5の2第1項第1号に基づくものであり、測定結果などについては順次公表していきます。

なお、値その他の結果は、施設に設置された連続測定器もしくは第三者機関の測定によるものです。

施設の維持管理状況に関するデータ

令和6年度							
測定・記録 時期	処分した一般廃棄物		焼却炉 番号	燃烧室 ガス温度 (平均)	集じん器 入口ガス温度 (平均)	排ガス中の 一酸化炭素濃度 (平均)	冷却設備及び排ガス 処理設備に堆積した ばいじんの除去 (実施年月日)
	種類	焼却量					
(月)		(t)		(°C)	(°C)	(ppm)	
4	可 燃 ご み	2,189.57	1号炉	休 炉			稼働時常時機械除去
			2号炉	1,023	176	66	
			3号炉	1,070	175	33	
5		2,185.84	1号炉	休 炉			稼働時常時機械除去
			2号炉	1,049	176	72	
			3号炉	1,036	175	40	
6		2,202.66	1号炉	休 炉			稼働時常時機械除去
			2号炉	991	175	54	
			3号炉	1,004	175	40	
7		2,235.33	1号炉	休 炉			稼働時常時機械除去
			2号炉	943	175	54	
			3号炉	991	175	39	
8	2,092.66	1号炉	休 炉			稼働時常時機械除去	
		2号炉	969	175	51		
		3号炉	964	175	47		
9	1,967.13	1号炉	休 炉			稼働時常時機械除去	
		2号炉	949	175	52		
		3号炉	998	175	30		
10	2,158.88	1号炉	休 炉			稼働時常時機械除去	
		2号炉	1,015	175	57		
		3号炉	967	174	36		
11	2,101.87	1号炉	休 炉			稼働時常時機械除去	
		2号炉	989	175	59		
		3号炉	1,020	175	39		
12	2,182.18	1号炉	休 炉			稼働時常時機械除去	
		2号炉	964	175	64		
		3号炉	996	175	45		
1		1号炉	休 炉				
		2号炉					
		3号炉					
2		1号炉	休 炉				
		2号炉					
		3号炉					
3		1号炉	休 炉				
		2号炉					
		3号炉					