

排ガス中の水銀濃度測定結果

大気汚染防止法の一部改正に伴い、平成30年4月から測定が義務付けられました。

令和6年度(各炉/年3回測定)

炉番号	測定日	測定場所	測定結果を得た日	測定結果	
				(ガス状水銀+粒子状水銀)	規制値
				(O ₂ 12%換算値)	
				($\mu\text{g}/\text{m}^3\text{N}$)	
2	令和6年4月11日	煙突	令和6年4月26日	3.9	50
	令和6年9月10日	煙突	令和6年9月25日	1.5	
	令和6年12月12日	煙突	令和6年12月20日	3.5	

炉番号	測定日	測定場所	測定結果を得た日	測定結果	
				(ガス状水銀+粒子状水銀)	規制値
				(O ₂ 12%換算値)	
				($\mu\text{g}/\text{m}^3\text{N}$)	
3	令和6年5月7日	煙突	令和6年5月27日	5.0	50
	令和6年8月8日	煙突	令和6年8月27日	15.0	

※ 1号炉については、休炉中のため測定しておりません。