

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第9条の3第6項の規定により、環境センターの維持管理の状況に関する情報を公表します。

公表する内容は、同施行規則第4条の5の2第1項第1号に基づくものであり、測定結果などについては順次公表していきます。

なお、値その他の結果は、施設に設置された連続測定器もしくは第三者機関の測定によるものです。

### 施設の維持管理状況に関するデータ

令和7年度							
測定・記録 時期	処分した一般廃棄物		焼却炉 番号	燃烧室 ガス温度 (平均)	集じん器 入口ガス温度 (平均)	排ガス中の 一酸化炭素濃度 (平均)	冷却設備及び排ガス 処理設備に堆積した ばいじんの除去  (実施年月日)
	種類	焼却量					
(月)		(t)		(°C)	(°C)	(ppm)	
4	可 燃 ご み	2,091.50	1号炉	休 炉			稼働時常時機械除去
			2号炉	963	175	63	
			3号炉	970	175	33	
5		2,275.75	1号炉	休 炉			稼働時常時機械除去
			2号炉	1,032	175	59	
			3号炉	997	175	31	
6		2,028.30	1号炉	休 炉			稼働時常時機械除去
			2号炉	948	176	52	
			3号炉	937	175	30	
7		1,997.60	1号炉	休 炉			稼働時常時機械除去
			2号炉	945	175	59	
			3号炉	971	175	31	
8	2,075.92	1号炉	休 炉			稼働時常時機械除去	
		2号炉	928	175	49		
		3号炉	982	175	31		
9	1,891.90	1号炉	休 炉			稼働時常時機械除去	
		2号炉	955	176	52		
		3号炉	954	175	39		
10	2,220.95	1号炉	休 炉			稼働時常時機械除去	
		2号炉	950	175	52		
		3号炉	979	175	38		
11	2,121.16	1号炉	休 炉			稼働時常時機械除去	
		2号炉	990	176	49		
		3号炉	951	175	37		
12	1,978.80	1号炉	休 炉			稼働時常時機械除去	
		2号炉	988	176	58		
		3号炉	1,013	175	24		
1	1,823.78	1号炉	休 炉			稼働時常時機械除去	
		2号炉	972	176	46		
		3号炉	956	175	31		
2	1,815.83	1号炉	休 炉			稼働時常時機械除去	
		2号炉	949	176	46		
		3号炉	979	175	22		
3		1号炉	休 炉				
		2号炉					
		3号炉					