

ごみ処理施設の維持管理状況に関する情報について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3第6項に基づき公表します。

ばい煙測定結果

令和8年度(各炉/年2回測定)

炉番号	測定日	測定場所	測定結果を得た日	測定結果							
				ばいじん濃度 (O <sub>2</sub> 12%換算値)	規制値	塩化水素濃度 (O <sub>2</sub> 12%換算値)	規制値	窒素酸化物濃度 (O <sub>2</sub> 12%換算値)	規制値	硫黄酸化物量	規制値
				g/m <sup>3</sup> N		mg/m <sup>3</sup> N		ppm		m <sup>3</sup> N/h	
2		煙突		0.15		200		180		54.2	

炉番号	測定日	測定場所	測定結果を得た日	測定結果							
				ばいじん濃度 (O <sub>2</sub> 12%換算値)	規制値	塩化水素濃度 (O <sub>2</sub> 12%換算値)	規制値	窒素酸化物濃度 (O <sub>2</sub> 12%換算値)	規制値	硫黄酸化物量	規制値
				g/m <sup>3</sup> N		mg/m <sup>3</sup> N		ppm		m <sup>3</sup> N/h	
3	令和8年4月16日	煙突	令和8年4月28日	0.15	5	200	43	180	0.27	54.2	

※ 1号炉については、休炉中のため測定していません。